



WYPOSAŻENIE HYDROFORNI ;

1- kolano kołnierzowe żeliwne sferoidalne DN150 PN 16

2- trójnik kołnierzowy żeliwny DN150/100 PN16

3- zasuwa kołnierzowa DN150

4- zwór zwrotny DN 150

WALKO <i>instalatorzy</i>	21-010 Łączna, ul.3 Maja 32 tel.600-286-582 ww.71@interia.pl
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad Wisłą dz.nr. 2674 obr. Solec nad Wisłą 0018 ark.11 ul. Tadeusza Kościuszki 20	
INWESTOR: Miasta Miasta i Urząd Gminy Solec nad Wisłą ul. Rynek 1 27-320 Solec nad Wisłą	
NAZWA RYSUNKU: Pomieszczenie hydroforni obejście grawitacyjne	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Waldemar Walkowiak upr. LUB/0099/PWBS/16 <small>do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie elek., instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</small> SPRAWDZIŁ: mgr inż. Konrad Juryccki upr. LUB/0179/PW05/09 <small>do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie elek., instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</small>	
FAZA: Projekt budowlany	
DATA: październik2020	SKALA: ----- NR RYS: 6