

Solec nad Wisłą, 16-04-2018 r.

ZPIRG 271.2.1.2018

Uczestnicy postępowania

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą**, o następującej treści:

„Zamawiający wskazuje w pozycji 3.5 przedmiaru robót, że zastosowany gont powinien posiadać wymiar: 10 cm szerokości i 40 cm długości.

Czy Zamawiający dopuszcza inny wymiar gontu drewnianego posiadającego status regionalnego wyrobu budowlanego (wydany przez Nadzór Budowlany) np. szerokość 8,5cm i długość 50cm?”

udziela wyjaśnień:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania gontu o innych wymiarach niż określone w przedmiarze robót.

WÓJT
mgr Marek Szymczyk