

Solec nad Wisłą 11-04-2017 r.

GCI 271.3.2.2017

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

W związku z otrzymanym zapytaniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mikołaja Kopernika oraz działach nr ewid. 2931, 2928, 2905/15 w Solcu nad Wisłą” Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 i DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych?

Zamawiający nie uzna za równoważne studzienek z tworzywa sztucznego.

WÓJT
mgr Marek Szymczyk